


E

19"-BLENDE MIT KABELDURCHFÜHRUNGEN, BATTERIE, ONLINE-ADAPTER


ZUBEHÖR

19"-BLENDE MIT KABELDURCHFÜHRUNGEN

Für Systeme, die in 19"-Rahmen eingebaut werden, kann optionell eine 19"-Blende mit Kabeldurchführungen verwendet werden.



Die Blende wird unterhalb des Baugruppenträgers angebracht. Durch die Ausnehmungen wird ein sauberer Kabelverlauf nach hinten ermöglicht.



BESTELLDATEN

19"-Blende mit Kabeldurchführungen

ECMB01-0

BATTERIE

Eine Lithiumbatterie im Stromversorgungsmodul puffert die Speicher aller Module im Baugruppenträger. Dadurch bleiben die Speicherinhalte auch im ausgeschalteten Zustand erhalten. In allen Stromversorgungsmodulen wird dieselbe Lithiumbatterie verwendet.



Lithiumbatterien sind nicht umweltverträglich und fallen in die Kategorie Sondermüll. Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Entsorgungsvorschriften.


BESTELLDATEN

Lithiumbatterie für alle Stromversorgungsmodule

BRUTB-0

ONLINE-ADAPTER

Bei den M264-Zentraleinheiten NTCP63, NTCP64 und PSCP65 sowie bei allen Peripherieprozessoren ist die Online-Schnittstelle aus Platzgründen zusammen mit der Anwenderschnittstelle auf einer 25-poligen DSUB-Buchse aufgelegt. Für diese Module wird ein Online-Adapter benötigt.



BESTELLDATEN

Online-Adapter für Peripherieprozessoren und NTCP6# Zentraleinheiten

ECPAD1-0